



LEGENDA:

- DRUT STALOWY OCYNKOWANY FeZn Ø8
UŁOŻONY NA:
UCHWYTACH KLEJONYCH
- ⊠ ZACISK KRZYŻOWY - POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
- ⊠ ZŁĄCZE KONTROLNE W PUSZCE REWIZYJNEJ W GRUNCIE
- ⊠ RURA ODGRIMOWA O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5mm
- DRAŻEK IZOLACYJNY ZWODÓW ODSUNIĘTYCH
- ⊠ IK - IGŁICA KOMINOWA
- TAŚMA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4
UZIEMIENIA FUNDAMENTOWEGO
- ⊠ POŁĄCZENIE SPAWANE

LEGENDA:

- 230V
— JEDNOSTRONNIE ZASILANY KABEL GRZEJNY Z
EKRANEM OCHRONNYM O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI
NA PROMIENIOWANIE UV DTCE-40 (40W/mb) 230V
F.DEVI
- ⊠ J.W. W RURZE SPUSTOWEJ (UKŁADANIE PIONOWE)
- CTW RYNNOWY CZUJNIK TEMPERATURY I WILGOCI

UWAGA:
PRZEWÓD GRZEJNY UKŁADAĆ LINIOWO PODWÓJNIE NA DNIENI
I MOCOWAĆ W UCHWYTACH DYSTANSOWYCH.
DOPROWADZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH DO KABLI
GRZEJNYCH ORAZ ŁĄCZENIA WYKONAĆ W PUSZKACH WEWNĄTRZ
POMIESZCZENIA.
CZUJNIK DACHOWY WYPOSAŻONY W KABEL PRZYŁĄCZENIOWY O
DŁUGOŚCI 15m A KABEL GRZEJNY 4m

INDEKS	ZMIANA	DATA	NAZWISKO
A	-	-	-
RYSTUNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO "Bud-Projekt". WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ROZPOWISZCZANIE I KOPROWANIE DOZWOŁONE JEDYNE ZA PISEMNA ZGODĄ WŁAŚCIELCA PRAW.			
INWESTOR:		Biurowo Inżynierskie "Bud-Projekt" mgr inż. Dariusz Borski	
Kawotówka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.		41-500 Chorzów	
ul. Wojewódzka, 40-026 KATOWICE		ul. Wojskowa Opalskiego 5/112	
		tel. +48 503-98-92-84	
		email: Bud_Projekt@poczta.fm	
NAZWA PROJEKTU:		BRANDA	
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA HALI MAGAZYNOWEJ NA		ELEKTRYCZNA	
POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO-SŁUGOWO-BIUROWE WRAZ		STADIUM	
Z TERMOMODERNIZACJĄ ORAZ KONIECZNYMI PRACAMI BUDOWLANymi		PROJEKT	
NAZWA RYSUNKU:		BUDOWLANy	
ZEWNETRZNE URZĄDZENIE		PIORUNOCHRONNE LPS - RZUT DACHU	
PROJEKTOWAŁ:		DATA	
mgr inż. Mariusz STROJNY		04.2018	
upr.nr. SLK/0956/PWOE/05		SKALA	
SPRAWDZIŁ:		1:100	
mgr inż. Andrzej NESSMANN		REWIZJA	
upr.nr. 732/01		0	
NR RYS.		NR PROJEKTU	
KSSE-SOC-E-103		01-2018-KSSE	