Wywietrzak dachowy zintegrowany
z wentylatorem
*Vw = 440m³/h*
*P=0,06kW; U=230V; M= 51kg*

440 m³/h
250

W2-25
W2-24

~5%

~5%

W2-28
W2-27
W2-26

580 m³/h
250

Wyrzutnia
dachowa

Dz110
/pion/
Pk1

Pk2
Dz110
/pion/

Wywietrzak dachowy zintegrowany
z wentylatorem
*Vw = 580m³/h*
*P=0,06kW; U=230V; M= 51kg*

W2-25
W2-24

580 m³/h
250

~5%

~5%

~5%

~5%

Dz110
/pion/
Pk3

W1-79
W1-78

960 m³/h
500 x 300

Wyrzutnia
dachowa

ZADASZENIE CZĘŚCI
SOCJALNO - BIUROWEJ

| INDEKS | ZMIANA | DATA | NAZWISKO |
|---|---|---|---|
| A | - | - | - |

RYSUNEK TEN JEST WŁASNOŚCIĄ BIURA INŻYNIERSKIEGO "Bud-Projekt". WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.

INWESTOR:
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Wojewódzka, 40-026 KATOWICE

Biuro Inżynierskie "Bud-Projekt" mgr inż. Dariusz Borski
41-500 Chorzów
ul. Ks. Władysława Opolskiego 5/112
tel. +48 503-98-92-84
email: Bud_Projekt@poczta.fm

BIURO INŻYNIERSKIE

NAZWA PROJEKTU:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ HALI MAGAZYNOWEJ NA POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO-USŁUGOWO-BIUROWE WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ORAZ KONIECZNYMI PRACAMI BUDOWLANYMI

BRANŻA: SANITARNA

NAZWA RYSUNKU:
RZUT DACHU -
INSTALACJA WENTYLACJI

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz STACHOŃ upr.nr SLK/4318/PWOS/12 | PODPIS | DATA | 03.2018 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Aleksandra WOJTCZAK upr.nr 719/92 | PODPIS | SKALA | 1:100 |
| NR RYS. KSSE-SOC-IS-11 | FORMAT A2 | NR PROJEKTU 01-2018-KSSE | REWIZJA 0 |

A2